



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.65890

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МИД КОМПЛЕКТ», Адрес: 194100, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 77, стр. 1, кв. 646, ИНН: 7802948593, ОГРН: 1237800150334, телефон: +7 (911) 999-92-52, электронная почта: bms@bronix.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

CHANGZHOU OUDELONG DECORATIVE MATERIAL CO, LTD, Адрес: 194100, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Китай, CHINA, JIANGSU PROVINCE, CHANGZHOU CITY, CUIBEI INDUSTRIAL ZONE, HENGLIN TOWN, WUJIN DISTRICT

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Напольное покрытие SPC. Плитка, толщиной 3,5 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, маркировка «BRONIX». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.23.11.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа воспламеняемости – В2
(умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
Группа дымообразования – Д2 (с умеренной
дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89
(п. 4.18); Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)
по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения
пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)
по ГОСТ Р 51032-97

код ТН ВЭД
3921190000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №60270-ПРГ/ПБ-24 от 02.12.2024.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.12.2024 по 02.12.2027

Руководитель органа
по сертификации

подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

