



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0272

Срок действия с 08.10.2021г. до 08.10.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г (сайт: Gost.ru)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс» ОГРН 1034003802800

наименование предприятия, организации

Юридический(фактический) адрес: РФ, 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино, ул.Кирова, д.1 тел.+7 48431 5-22-25 факс: +7 48431 5-22-40

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс»

наименование предприятия, организации

Юридический (фактический) адрес: РФ, 249070, Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино, ул.Кирова, д.1 тел.+7 48431 5-22-25 факс: +7 48431 5-22-40

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ», ОГРН 1156196035159
Адрес: ул. Привокзальная, 4 пом.8, г.Ростов-на-Дону, 344034, Тел: (863) 221 40 39, info@testflame.com
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 Сайт с реестром: <https://fire2ctrl.com>

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Доски паркетные с отделкой лицевых поверхностей маслом или лаком, серии: «Saima», «Karelia Spring», «Karelia», «Upofloor», «Sofitfloor», «Duowood», «Polarwood», «Blanco», «Focusfloor», «Woodpecker», «Bravo», «Aberhof», выпускаемые по ТУ 5361-001-70543417-2013
код ОКПД2: 16.23.19 **серийный выпуск**

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие пламя) по ГОСТ 51032-97; **Класс пожарной опасности КМ5**

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ДВ/П301/116 от 07.10.2021г., Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ»
ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В случае выпуска продукции несоответствующего качества, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

подпись

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

№ 0000823

Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ

COOTBETCTBYET (~~HE COOTBETCTBYET~~)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., в части проводимых испытаний.

Эксперт



Защиты

Л.Г. Надёжина

Руководитель Испытательного
лабораторного центра

Трунцук

Л.М. Текшева